

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Энгельса 47, г. Советск, 613340, gpn.sovetsk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 14/1/1-11**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

детскому саду комбинированного вида «Сказка»

заведующей Рогожниковой Людмиле Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индентификационный номер индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Советского района № 14 от «20» февраля 2021 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч. 30 мин. по 11 ч. 30 мин «23» марта 2021 г., с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин «29» марта 2021 г. проведена проверка государственным инспектором Советского района по пожарному надзору майором внутренней службы Козловым И.М.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка» г. Советск ул. Кирова д. 49.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МКДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» Рогожниковой Людмилой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем. (по факту истек срок службы АУПС и СОУЭ)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, 6; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 54	01.02.2022	
2	Прибор приемно-контрольный пожарный расположен в коридоре, отдельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персо-	СП 484.1311500.2020 п. 5.12; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 54; (ра-	01.02.2022	

	налом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечение контроля каналов передачи извещений не предусмотрено	нее действовало требование п.13.14.5 СП 5.13130.2009)		
3	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 30	01.02.2022	
4	В ряде случаев допускается перепад высот перед порогом на путях эвакуации	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.02.2022	
5	Для отделки стен и потолка на путях эвакуации (в спальне) применены отделочные материалы с неподтвержденными характеристиками пожарной опасности. (отсутствует сертификат соответствия)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.134, табл.28	01.06.2021	
6	Для отделки стен и потолка на путях эвакуации (в столовой) применены отделочные материалы с неподтвержденными характеристиками пожарной опасности. (отсутствует сертификат соответствия)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.134, табл.28	01.06.2021	
7	На путях эвакуации в коридорах, вестибюле допускается оформление стен ПВХ-плиткой, имеющей опасные показатели по токсичности и дымообразующей способности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 таблица 28;	01.06.2021	
8	Помещение кабинета заведующей не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.8 табл.1 СП 486.1311500.2020).	01.02.2022	
9	На момент проверки приемно-контрольный прибор АУПС, отвечающий за пристрой находится в неработоспособном состоянии (отключен)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 54	01.06.2021	
10	На момент проверки АУПС, отвечающая за основное здание находится в неработоспособном состоянии	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020	01.06.2021	



		№1479 «О противопожарном режиме» п. 36; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст.83		
11	На фасаде здания отсутствует указатель направление движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 48	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

### Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке. В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Макина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28.06.2012 №375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

государственный инспектор

Советского района по пожарному надзору

(должность государственного инспектора по пожарному надзору)

Козлов И.М

(фамилия, инициалы)



« 29 » 03 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

«    » 03 20 21 г.